



SOUSTAVA: 1 NPE AC, 230V/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech el. zařízení je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 a způsob je uveden v technické zprávě

POZNÁMKY:

- 1) REGULÁTOR UMÍSTĚN NA LIŠTĚ DIN
- 2) ZAPOJENÍ REGULÁTORU VIZ TZ A TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA MaR

<div><div>ASA</div><div>EXPERT</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div>	Akce: Revitalizace a stavební úpravy bytového domu na ulici Moravská 11,13, Havířov, Šumbark		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Konečného 1919/12 715 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČ: 27791891 DiČ: CZ27791891
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 727 860 682 Ing. Michal HAVLÍČEK		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 140
	Vypracoval: Podpis: Ing. Michal HAVLÍČEK ml.		Objednatel: Společenství vlastníků Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov IČ: 28620160
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Jana Kalužíková	
	Stupeň: DSP + R		
	Č. zakázky: 25/066		Datum: Červen 2025
Formát: 2x A4		Část: D 1.6 - MaR	
Výkres: ROZVADĚČ BA1-TYPOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ, 394/11 A 395/13		Měřítka: - - -	
Datum:			Číslo výkresu: D.1.6-B5