




PŮDORYS STŘECHY STROJOVNY



POHLEDY STROJOVNY VÝTAHU



STÁVAJÍCÍ POHLED



Z1

ZATEPLENÍ STROJOVNY VÝTAHU

- STROJOVNÝ VÝTAHU – STÁVAJÍCÍ OMIKNUTÉ PLOCHY – NESOUDRŽNÉ VRSTVY BUDOU OTLUČENY A VYSPRAVENÝ HRUBOU OMIKROU
- CELOPLOŠNÁ PENETRACE PODKLADU
 - ZATEPLENÍ KZS S IZOLANTEM Z MIN. VLNÝ TL. 50 MM
 - KOTVENÍ IZOLANTU HMOŽDINKAMI
 - NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PŘESTĚRKOVÁNÍ VŠECH PLOCH A POTÉ NANESENA PROBARVENÁ OMIKKA DLE STÁVAJÍCÍ FASÁDY

SKLADBA STŘECHY NAD STROJOVNOU VÝTAHU (S1)

- FÓLIE TP0 (FP0) TL. 2,0 MM, ŠEDÁ, MECHANICKÝ KOTVENÁ
- SKLOROHOŽ 120 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 150S TL. 80 MM
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PASŮ
- IZOLACE Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH DESEK TL. 100 MM
- STRUSKOVÝ NÁSP VĚ SPÁDU 0–50 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL

STÁVAJÍCÍ VRSTVNÉ VRSTVY

ÚPR.3

STÁVAJÍCÍ BOČNÍ KOVOVÁ SKLOPNÁ OKNA 650x950 MM (CELKEM 3x2 KS) BUDOU VYBOURÁNA A ZKZDĚNA PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁŘNICEMI TL. 150 MM

PROSTŘEDNÍ OKNO – VÝLEZ BUDE ROVNĚŽ VYBOURÁNO A OTVOR ZVĚTŠEN NA VÝŠKU O CCA 200 MM A NAHRAZENO PLASTOVÝM OKNEM OTEVÍRANÝM A SKLOPNÝM



STŘECHY STROJOVNY BUDOU DOPLNĚNÝ O JIMACÍ TYČ D22/16/10 MM, DELKY 3,0 M, S TRÍNOHÝM STATIVEM R 320MM (emas.cz) A NÁPOJENÍM NA NOVOU ZEMNÍCI SÍŤ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		INVESTOR :	
ING. ROSTISLAV DOHNAL				SV NAD TERASOU 1464/14, 1468/16, 1469/18 HAVÍŘOV, PODLESI HORNOSÍDLSKÁ 2, HAVÍŘOV	
MÍSTO STAVBY HAVÍŘOV, NAD TERASOU 14 – 18					
NÁZEV STAVBY :					
CELKOVÁ REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU NAD TERASOU 14 - 18 V HAVÍŘOVĚ					
NÁZEV VÝKRESU :					
PŮDORYS STŘECHY STROJOVNY					
					
HAVÍŘOVSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ					
SVORNOSTI 86/2 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO					
Č. ZÁK. : ...					
STUPEŇ : DSP					
DATUM : 08/2025					
MĚŘÍTKO :					
1:75		ČÍSLO VÝKR.:		103	
D.1.1.2.1					